

CCT NO.	FUNGSI	CIRCUIT BREAKER		CONNECTED LOAD LAMP			FIXTURES				
		NO. POLE	TRIP AMP	R (AMPERE)	S (AMPERE)	T (AMPERE)	TL TKO 1x36 W	BARET TLE 20 W	BARET TLE 40 W	10 A 1 ø 250 W	
1	Penerangan	1	6	1,02			4				
2	Penerangan				1,54		6				
3	Penerangan					1,68	6	1			
4	Penerangan			1,28			5				
5	Penerangan				1,54		6				
6	Penerangan					0,82	1		2		
7	Daya		10	6,82						6	
8	Daya				6,82					6	
9	Daya					5,68				5	
10	Daya					4,55				4	
11	Spare										
12	Spare										
			TOTAL AMP	9,12 A	9,9 A	12,73 A	28	1	2	21	
			TOTAL KVA	7,156 kVA							

CATATAN / REFERENSI

- LAMPU TL 1x36W INBOW (PAKAI METAL LOUVER DIFUSER/M1)
- LAMPU TL 2x36W INBOW (PAKAI METAL LOUVER DIFUSER/M1)
- LAMPU TL 1x36W
- LAMPU TL 2x36W
- LAMPU TL 1x36W (CHEMICAL PROOF)
- LAMPU BARET TLE 40W DILENGKAPI DENGAN BATTERY
- LAMPU TL 1x18W
- LAMPU TL 1x18W DIPASANG PADA COVE WASHTAFLE
- LAMPU BARET TLE 20W
- LAMPU BARET BULAT TLE 20W
- LAMPU EMERGENCY TL.10W
- SAKLAR GROUP
- SAKLAR TUNGGAL
- SAKLAR GANDA
- SAKLAR TUKAR
- LIGHTING PANEL (LP)
- A B–NO.SAKLAR, A–NAMA PANEL, C–NO.GROUP
- OUTLET DAYA 250W,1ø,10A
- OUTLET DAYA 1000W,1ø,16A
- POWER PANEL (PP)
- A.B.C – NO.URUT OUTLET, NO.GROUP, NAMA PANEL

REVISI

NO.	TGL.	PERUBAHAN

DIKETAHUI / DISETUJUI

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

PROF. DR. IR. H. IMAN SUDIRMAN, DEA.

KETUA PANITIA PEMBANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS PASUNDAN

DRS. H. MEMED ERAWAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI PASUNDAN

PROF. DR. H. SUDARDJA ADIWIKARTA, MA.

PERENCANA

CITRA GRAHA
KONSULTAN ARSITEKTUR DAN TEKNIK
JL. SALAK 38 TELP. 7220047 BANDUNG

PROYEK

PEMBANGUNAN KAMPUS
UNIVERSITAS PASUNDAN
JL. DR. SETIABUDI 193 BANDUNG

PEKERJAAN

RUANG FASILITAS KEGIATAN MAHASISWA

JUDUL GAMBAR

GAMBAR ARSITEKTUR

DIAGRAM PANEL LP–5A

NO. PROYEK		NO. LEMBAR
TANGGAL	2002	A08
DIGAMBAR		
DIPERIKSA		
PERENCANA		JML